

ДКПШ 26.51.70-90.00

Блок релейний адресний

«Кодас-БРА»

Паспорт

ШМК.301411.092 ПС



ДСТУ ISO 9001

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Блок релейний адресний «Кодас-БРА» (далі Кодас-БРА) виготовлений відповідно до вимог ДСТУ EN 54-2, технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і комплекту технічної документації, введених у встановленому порядку.

Кодас-БРА входить до складу приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) "Кодас-АПС" (далі Кодас-АПС).

Кодас-БРА призначений для керування виконавчими пристроями (лампами, сиренами, клапанами димовидалення та вогнезахисту, вентиляцією, електромагнітними замками і т.ін.) шляхом перемикання контактів реле. Команди на керування реле надходять через інтерфейс RS-485 з блоку контролю та управління адресного "Кодас-БКУ" (далі Кодас-БКУ). Крім того, Кодас-БРА можна використовувати для взаємодії з іншими блоками ППКП Кодас-АПС на релейному рівні.

Кодас-БРА розрахований на безперервну цілодобову роботу в приміщеннях при відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. Забороняється його експлуатація в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію. Робочі умови експлуатації Кодас-БРА:

- температура навколишнього повітря від -20 до 50 ° С;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25 ° С;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 - монтаж здійснювати в оболонку не нижче IP-30.

Позначення Кодас-БРА при його замовленні та в документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: Блок релейний адресний «Кодас-БРА» ТУ У 33.3-13734376-011: 2006.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
Блок релейний адресний «Кодас-БРА»	ШМК.301411.092	1
Паспорт	ШМК. 301411.092 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК. 301411.092 РЕ	1

3. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Блок релейний адресний «Кодас-БРА»

Заводський номер _____

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність блоку релейного адресного «Кодас-БРА» технічним вимогам за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в керівництві з експлуатації ШМК.301411.092 РЕ.

4.2 Гарантійний термін експлуатації 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 24 місяці з дня перетину державного кордону України.

4.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дня відвантаження.

4.4 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики.

5. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ.

5.1 У випадку відмови Кодас-БРА в період гарантійного терміну експлуатації, споживачеві слід відправити його разом з цим паспортом і заповненою формою збору інформації № 1 за адресою підприємства-виробника.

5.2 Підприємство-виробник не приймає претензій: без паспорта на Кодас-БРА і заповненої форми збору інформації № 1; якщо закінчився гарантійний термін експлуатації.

Форма № 1 збору інформації

Блок релейний адресний «Кодас-БРА»

Дата випуску _____

Заводський номер _____

Дата виходу з ладу	Зовнішній прояв несправності, причини зняття Кодас-БРА з експлуатації	Вжиті заходи	Примітки

6. СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Блок релейний адресний «Кодас-БРА»

Заводський номер _____

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

7. СВІДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Блок релейний адресний «Кодас-БРА»

Заводський номер _____

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ «Фірма «Елекон ЛТД»

АДРЕСА: вул. Київська, 19, м.Вишневе, Київська обл., 08132

Тел./факс: (044) 239-08-93 (044) 239-08-94

Web: elecon.com.ua / **E-mail:** office@elecon.com.ua