

ДКПШ 26.51.70-90.00

Пульт контролю і управління адресний

«Кодас-ПКУ»

Паспорт

ШМК.306242.052 ПС



ДСТУ ISO 9001

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Пульт контролю і управління адресний «Кодас-ПКУ» (далі Кодас-ПКУ) виготовлений відповідно до вимог ДСТУ EN54-2, технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і комплекту технічної документації, введених у встановленому порядку.

Кодас-ПКУ є складовою частиною приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далі Кодас-АПС) і призначений для перевірки стану і збору інформації з поверхових блоків приймально-контрольних адресних «Кодас-20С», ведення протоколу подій, індикації тривоги, керування виконавчими механізмами. Кодас-ПКУ об'єднує підключення до нього блоки в одну систему, забезпечуючи їх взаємодія між собою.

Кодас-ПКУ розрахований на безперервну цілодобову роботу в приміщеннях за відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. Забороняється його експлуатація в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію. Робочі умови експлуатації Кодас-ПКУ:

- температура навколишнього повітря від -5 до + 40 ° С;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25 ° С;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 - монтаж здійснювати в оболонку не нижче IP-30.

Позначення Кодас-ПКУ при його замовленні та в документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: Пульт контролю і управління адресний «Кодас-ПКУ» ТУ У 33.3-13734376-011: 2006".

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
Пульт контролю і управління адресний «Кодас-ПКУ»	ШМК.306242.052	1
Паспорт	Паспорт ШМК.306242.052 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК.306242.052 РЕ	На партію

3. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Пульт контролю і управління адресний «Кодас-ПКУ»

Заводський номер _____

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність пульта контролю і управління адресного «Кодас-ПКУ» технічним вимогам за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в керівництві з експлуатації ШМК.306242.052 РЕ.

4.2 Гарантійний термін експлуатації 24 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 24 місяці з дня перетину державного кордону України.

4.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виготовлювача 12 місяців з дня відвантаження.

4.4 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики.

5. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ.

5.1 У випадку відмови Кодас-ПКУ в період гарантійного терміну експлуатації споживачеві слід відправити його разом з цим паспортом і заповненою формою збору інформації № 1 за адресою підприємства-виробника.

5.2 Підприємство-виробник не приймає претензій: без паспорта на Кодас-ПКУ і заповненої форми збору інформації № 1; якщо закінчився гарантійний термін експлуатації.

Форма № 1 збору інформації

Пульт контролю і управління адресний «Кодас-ПКУ»

Дата випуску _____

Заводський номер _____

Дата виходу з ладу	Зовнішній прояв несправності, причини зняття Кодас-ПКУ з експлуатації	Вжиті заходи	Примітки

6. СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Пульт контролю і управління адресний «Кодас-ПКУ»

Заводський номер _____

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

7. СВДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Пульт контролю і управління адресний «Кодас-ПКУ»

Заводський номер _____

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування