

ДКПШ 26.51.70-90.00

Табло сигналізації станів (базове) адресне

«Кодас-ТСС/Б»

Паспорт

ШМК.306242.002 ПС



ДСТУ ISO 9001

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Табло сигналізації станів (базове) адресне «Кодас-ТСС/Б» виготовлене відповідно до вимог ДСТУ EN 54-18:2009, технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011:2006 і комплекту технічної документації, введених у встановленому порядку.

Кодас-ТСС/Б є складовою частиною приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далі Кодас-АПС) і призначене для наочного відображення на вбудованих світлових індикаторах і за допомогою звукового сигналізатора стану пожежних і технологічних зон за командами, що отримуються 2-х провідною лінією зв'язку петлевої структури (інтерфейс RS-485) з блоку контролю та управління адресного "Кодас-БКУ".

Кодас-ТСС/Б розрахований на безперервну цілодобову роботу в приміщеннях при відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. забороняється його експлуатація в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію.

Робочі умови експлуатації Кодас-ТСС/Б:

- температура навколишнього повітря від -20 до 50° С;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25° С;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 - монтаж здійснювати в оболонку не нижче IP-30.

Позначення Кодас-ТСС/Б при його замовленні та в документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: "Табло сигналізації станів (базове) адресне "Кодас-ТСС/Б" ТУ У 33.3-13734376-011: 2006."

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
Табло сигналізації станів (базове) адресне Кодас-ТСС/Б	ШМК.306242.002	1
Паспорт	ШМК. 306242.002 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК. 306242.002 РЕ	На партію

3. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Табло сигналізації станів (базове) адресне «Кодас-ТСС/Б»

Заводський номер _____

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність табло сигналізації станів (базове) адресного «Кодас-ТСС/Б» технічним вимогам за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в керівництві з експлуатації ШМК.306242.002 РЕ.

4.2 Гарантійний термін експлуатації 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 24 місяці з дня перетину державного кордону України.

4.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дня відвантаження.

4.4 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики.

5. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ.

5.1 У випадку відмови Кодас-ТСС/Б в період гарантійного терміну експлуатації споживачеві слід відправити його разом з цим паспортом і заповненою формою збору інформації № 1 за адресою підприємства-виробника.

5.2 Підприємство-виробник не приймає претензій: без паспорта на Кодас-БКУ і заповненої форми збору інформації № 1; якщо закінчився гарантійний термін експлуатації.

Форма № 1 збору інформації

Табло сигналізації станів (базове) адресне «Кодас-ТСС/Б»

Дата випуску _____

Заводський номер _____

Дата виходу з ладу	Зовнішній прояв несправності, причини зняття Кодас-ТСС/Б з експлуатації	Вжиті заходи	Примітки

6. СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Табло сигналізації станів (базове) адресне «Кодас-ТСС/Б»

Заводський номер _____

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

7. СВДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Табло сигналізації станів (базове) адресне «Кодас-ТСС/Б»

Заводський номер _____

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування