

ДКПШ 26.51.70-90.00

Табло сигналізації станів (розширення)

«Кодас-ТСС/Р»

Паспорт

ШМК.306242.003 ПС



ДСТУ ISO 9001

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Табло сигналізації станів (розширення) «Кодас-ТСС/Р» виготовлене відповідно до вимогами ДСТУ EN 54-18: 2009 технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і комплекту технічної документації, введених у встановленому порядку.

Кодас-ТСС/Р в комплекті з Кодас-ТСС/Б є складовою частиною приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далі - Кодас-АПС) і призначений для наочного відображення на вбудованих світлових індикаторах і за допомогою звукового сигналізатора стану пожежних і технологічних зон по командам, що отримуються 2-х провідною лінією зв'язку петлевої структури (інтерфейс RS-485) з блоку контролю та управління адресного "Кодас-БКУ".

Кодас-ТСС/Р розрахований на безперервну цілодобову роботу в приміщеннях при відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. забороняється його експлуатація в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію.

Робочі умови експлуатації Кодас-ТСС/Р:

- температура навколишнього повітря від -20 до 50° С;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25° С;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 - монтаж здійснювати в оболонку не нижче IP-30.

Позначення Кодас-ТСС/Р при його замовленні та в документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: "Табло сигналізації станів (розширення) «Кодас-ТСС/Р» ТУ У 33.3-13734376-011: 2006."

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
Табло сигналізації станів (розширення) Кодас-ТСС/Р	ШМК.306242.003	1
Паспорт	ШМК. 306242.003 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК. 306242.002 РЕ	На партію

3. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Табло сигналізації станів (розширення) «Кодас-ТСС/Р»

Заводський номер _____

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність табло сигналізації станів (розширення) «Кодас-ТСС/Р» технічним вимогам за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в керівництві з експлуатації ШМК.306242.002 РЕ.

4.2 Гарантійний термін експлуатації 24 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 24 місяці з дня перетину державного кордону України.

4.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виготовлювача 12 місяців з дня відвантаження.

4.4 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики.

5. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ.

5.1 У випадку відмови Кодас-ТСС/Р в період гарантійного терміну експлуатації споживачеві слід відправити його разом з цим паспортом і заповненою формою збору інформації № 1 за адресою підприємства-виробника.

5.2 Підприємство-виробник не приймає претензій: без паспорта на Кодас-БКУ і заповненої форми збору інформації № 1; якщо закінчився гарантійний термін експлуатації.

Форма № 1 збору інформації

Табло сигналізації станів (розширення) «Кодас-ТСС/Р»

Дата випуску _____

Заводський номер _____

Дата виходу з ладу	Зовнішній прояв несправності, причини зняття Кодас-ТСС/Р з експлуатації	Вжиті заходи	Примітки

6. СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Табло сигналізації станів (розширення) «Кодас-ТСС/Р»

Заводський номер _____

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

7. СВДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Табло сигналізації станів (розширення) «Кодас-ТСС/Р»

Заводський номер _____

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування