

**ДКПП 26.51.70-90.00**

**Блок приймально-контрольний адресний**

**«Кодас-20С»**

**Паспорт**

**ШМК.468332.007 ПС**



**ДСТУ ISO 9001**

**Редакція 1.1**

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-20С» (далі Кодас-20С) виготовлений відповідно до вимог ДСТУ EN 54-18: 2009 технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і комплекту технічної документації, введених у встановленому порядку.

Кодас-20С є складовою частиною приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далі - Кодас-АПС) і призначений: для забезпечення пожежної сигналізації шляхом контролю стану пожежних сповіщувачів (СП), включених в радіальні шлейфи сигналізації (ШС); видачі світлових та звукових сповіщень: передавання тривожних сповіщень та прийом команд з блоку контролю та управління "Кодас-БКУ "; перевірки ланцюгів живлення і ввімкнення пристроїв оповіщення, пожежогасіння, димовидалення і т.і.

Кодас-20С розрахований на безперервну цілодобову роботу в приміщеннях за відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. Забороняється його експлуатація в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію.

Робочі умови експлуатації Кодас-20С:

- температура навколишнього повітря від -20 до +50 ° С;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25 ° С;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 - монтаж здійснювати в оболонку не нижче IP-30.

Позначення Кодас-20С при його замовленні та в документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-20С» ТУ У 33.3-13734376-011: 2006».

## 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
Блок приймально-контрольний адресний Кодас-20С	ШМК.468332.007	1
Паспорт	ШМК. 468332.007 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК. 468332.007 РЕ	На партію
Резистор крайовий 4,7Ком ± 1%	С2-33Н-0,5	20
Резистор крайовий 2,2кОм ± 1%	С2-33Н-0,5	20
Хомути ПВХ	2,5Х80	Упаковка

## 3. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-20С»

Заводський номер \_\_\_\_\_

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

#### 4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність блоку приймально-контрольного адресного «Кодас-20С» технічним вимогам за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в керівництві з експлуатації ШМК.468332.007 РЕ.

4.2 Гарантійний термін експлуатації 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 24 місяці з дня перетину державного кордону України.

4.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дня відвантаження.

4.4 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики.

#### 5. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

5.1 У випадку відмови Кодас-20С, в період гарантійного терміну експлуатації, споживачеві слід відправити його разом з цим паспортом і заповненою формою збору інформації № 1 за адресою підприємства-виробника.

5.2 Підприємство-виробник не приймає претензій: без паспорта на Кодас-20С і заповненої форми збору інформації № 1; якщо закінчився гарантійний термін експлуатації.

##### Форма № 1 збору інформації

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-20С»

Дата випуску \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата виходу з ладу	Зовнішній прояв несправності, причини зняття Кодас-20С з експлуатації	Вжиті заходи	Примітки

## 6. СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

---

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-20С»

Заводський номер \_\_\_\_\_

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією

Дата пакування \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

## 7. СВДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

---

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-20С»

Заводський номер \_\_\_\_\_

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування