

ДКПП 26.51.70–90.00

*Блок сигнализации состояний (расширение)
«Кодас-БСС/Р»*

ПАСПОРТ

ШМК.30624.2.051 ПС



ДСТУ ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА

Блок сигнализации состояний (расширение) «Кодас-БСС/Р» изготовлен в соответствии с требованиями ДСТУ EN 54-2, технических условий ТУ У 33.3-13734.376-011:2006 и комплекта технической документации, введенных в установленном порядке.

Кодас-БСС/Р в комплекте с Кодас-БСС/Б является составной частью прибора приемно-контрольного пожарного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далее – Кодас-АПС) и предназначен для наглядного отображения на встроенных световых индикаторах и с помощью звукового сигнализатора состояния пожарных и технологических зон по командам, получаемым по 2-х проводной линии связи петлевой структуры (интерфейс RS-485) с блока контроля и управления адресного „Кодас-ПКУ”.

Кодас-БСС/Р рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в помещениях при отсутствии прямого воздействия климатических факторов окружающей среды. Запрещается его эксплуатация в помещениях с агрессивными примесями в воздухе, вызывающими коррозию.

Рабочие условия эксплуатации Кодас-БСС/Р:

- температура окружающего воздуха от -20 до 50°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С;
- атмосферное давление воздуха от 84 до 107 кПа.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 – монтаж производить в оболочку не ниже IP-30.

Обозначение Кодас-БСС/Р при его заказе и в документации другого изделия, в котором он может быть применен: Блок сигнализации состояний (расширение) «Кодас-БСС/Р» ТУ У 33.3-13734.376-011:2006.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол
Блок сигнализации состояний (расширение) «Кодас-БСС/Р»	ШМК.30624.2.051	1
Паспорт	ШМК. 30624.2.051 ПС	1
Руководство по эксплуатации	ШМК. 30624.2.050 РЭ	На партию

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок сигнализации состояний (расширение) «Кодас-БСС/Р»

Заводской номер _____

Соответствует ТУ У 33.3-13734.376-011:2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

М.П.

подпись лица, ответственного за приёмку

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Табло сигнализации состояний (расширение) «Кодас-ТСС/Р»

Заводской номер _____

упакован ООО Фирма "Элекон ЛТД" согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки «__» _____ 20__ г.

М.П.

подпись лица, ответственного за упаковку

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Блок сигнализации состояний (расширение) «Кодас-БСС/Р»

Заводской номер _____

Введен в эксплуатацию

Дата введения в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

подпись лица, ответственного за упаковку