

ДКПП 26.51.70–90.00

*Пульт контроля и управления адресный
«Кодас-ПКУ»*

Паспорт

ШМК.30624.2.052 ПС



ДСТУ ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт контроля и управления адресный «Кодас-ПКУ» (далее Кодас-ПКУ) изготовлен в соответствии с требованиями ДСТУ EN54-2, технических условий ТУ У 33.3-13734.376-011:2006 и комплекта технической документации, введенных в установленном порядке.

Кодас-ПКУ является составной частью прибора приемно-контрольного пожарного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далее Кодас-АПС) и предназначен для проверки состояния и сбора информации с этажных блоков приемно-контрольных адресных «Кодас-20С», ведения протокола событий, индикации тревог, управления исполнительными механизмами. Кодас-ПКУ объединяет подключенные к нему блоки в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой.

Кодас-ПКУ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в помещениях при отсутствии прямого воздействия климатических факторов окружающей среды. Запрещается его эксплуатация в помещениях с агрессивными примесями в воздухе, вызывающими коррозию.

Рабочие условия эксплуатации Кодас-ПКУ:

температура окружающего воздуха от -5 до +40°C;

относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C;

атмосферное давление воздуха от 84 до 107 кПа.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 – монтаж производить в оболочку не ниже IP-30.

Обозначение Кодас-ПКУ при его заказе и в документации другого изделия, в котором он может быть применен: " Пульт контроля и управления адресный «Кодас-ПКУ» ТУ У 33.3-13734.376-011:2006".

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол
Пульт контроля и управления адресный Кодас-ПКУ	ШМК.30624.2.052	1
Паспорт	ШМК.30624.2.052 ПС	1
Руководство по эксплуатации	ШМК.30624.2.052 РЭ	На парию

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт контроля и управления адресный «Кодас-ПКУ»

Заводской номер _____

Соответствует ТУ У 33.3-13734.376-011:2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

М.П.

подпись лица, ответственного за приёмку

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт контроля и управления адресный «Кодас-ПКУ»

Заводской номер _____

упакован ООО Фирма "Элекон ЛТД" согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки «__» _____ 20__ г.

М.П.

подпись лица, ответственного за упаковку

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Пульт контроля и управления адресный «Кодас-ПКУ»

Заводской номер _____

Введен в эксплуатацию

Дата введения в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

подпись лица, ответственного за упаковку