

**ДКПП 27.12.31**

**Ящик поверховий автоматики протипожежного захисту та  
сигналізації (зовнішній, захищений)  
ЯПАПЗСнз ШМК-220-5О/19Д/2Н-І12**

**ПАСПОРТ**



ДСТУ ISO 9001

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Ящик поверховий автоматики протипожежного захисту та сигналізації (зовнішній) ЯПАПЗСнз ШМК-220-5О/19Д/2Н-ІІ, ТУ У 31.2-13734376-010: 2005 (далі ЯПАПЗС) входить до складу Комплексу автоматики пожежного захисту і сигналізації «Кодас- АРС», який є складовою частиною Комплексу програмно-технічного керування будівлями і спорудами «Кодас-ХХ», ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і призначений для роботи в режимі пожежної сигналізації і управління обладнанням систем димовидалення і протипожежного захисту.

Функціональні характеристики ЯПАПЗС:

- Двохпороговий контроль стану пожежних сповіщувачів (СП), включених в радіальні шлейфи сигналізації (ШС);
- контроль цілісності ШС (обрив або коротке замикання (КЗ));
- передача інформації про стан ШС («Увага», «Пожежа», «Несправність») за двопровідною лінією зв'язку петлевої структури (інтерфейс RS-485) на центральний щит автоматики протипожежного захисту і сигналізації ЩЦАПЗС;
- роздільне керування п'ятьма релейними виходами на перемикання;
- контроль несанкціонованого відкриття корпусу;
- контроль справності напруги живлення;
- контроль і індикація стану зв'язку через інтерфейс RS-485 з ЩЦАПЗС;
- ЯПАПЗС розрахований на безперервний, цілодобовий режим роботи.

### Структура умовного позначення

<b>ЯПАПЗСнз</b>	<b>ШМК-220-5О/19Д/2Н-ІІ</b>	1 - Позначення ящика ЯПАПЗСнз, де нз - типовиконання: зовнішній, захищений 2 - Позначення згідно ТУ У 31.2-13734376-010: 2005.
1	2	

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**2.1** Основні технічні характеристики ЯПАПЗС наведені в таблиці:

№	Назва параметра	Значення параметра
1	Номінальна робоча напруга, В	220
2	Номінальна частота, Гц	50
3	Номінальний струм, А	0,08
4	Кількість приєднуваних ШС, шт	19
5	Кількість релейних виходів, шт	5
6	Кількість виходів інтерфейсу RS-485, шт.	2
7	Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96	IP54
8	Кліматичне виконання по ГОСТ 15150-69	У3
9	Габаритні розміри (ВxШxГ), мм	410x330x130

## 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

№	Назва	Кіл.
1	Ящик поверховий автоматики протипожежного захисту та сигналізації (зовнішній) ЯПАПЗСнз ШМК-220-5О/19Д/2Н-ІІ	1
2	Ключ від замка	1
3	Паспорт	1
4	Паспорт блоку Кодас-20С	1

## 4. КОНСТРУКЦІЯ

**4.1** ЯПАПЗС виконано у вигляді металевої шафи навісного виконання, всередині якої на монтажній рамі встановлені електричні апарати відповідно до електричної схеми, а також клемні затискачі для підключення зовнішніх ланцюгів керування і силових ланцюгів.

**4.2** Доступ до ЯПАПЗС забезпечений з боку фасаду через двері.

**4.3** Двері замикаються замком.

**4.4** На внутрішній стороні дверей шафи знаходиться електрична схема.

**4.5** Монтаж шафи виконується на стіні за допомогою монтажних болтів.

**4.6** Шафа поставляється повністю укомплектованою і готовою до експлуатації.

## 5. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

**5.1** Транспортування ЯПАПЗС має здійснюватися в упакованому вигляді із захистом від прямого впливу атмосферних опадів і пилу, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

**5.2** Після транспортування при від'ємних температурах повітря перед ввімкненням ЯПАПЗС повинен бути витриманий в нормальніх умовах не менше 6 год.

**5.3** ЯПАПЗС має зберігатися в упаковці підприємства-виробника в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, за температури навколошнього повітря від плюс 1 ° С до плюс 40 ° С і відносній вологості повітря не більше 80% при температурі 25 ° С без конденсації вологи .

**5.4** У приміщеннях для зберігання ЯПАПЗС не повинно бути пилу, парів кислот, лугів, агресивних газів і інших шкідливих домішок, що викликають корозію.

## 6. МОНТАЖ

**6.1** Монтаж ЯПАПЗС, підключення до електромережі та перевірка його технічного стану проводиться за рахунок споживача в установленому порядку особами, які мають право на виконання зазначених робіт.

**6.2** Перед установкою ЯПАПЗС необхідно перевірити відповідність технічних даних, які вказані на етикетці, встановленої на корпусі, проектної документації, а також провести затяжку всіх електричних з'єднань, перевірити цілісність блоків, апаратів, ізоляції електричних ланцюгів.

**6.3** Встановити ЯПАПЗС на місці експлуатації і закріпiti. Монтажне з'єднання шафи до стіни повинно забезпечити клас захисту IP54.

**6.4** Провести заземлення корпусу ЯПАПЗС, використовуючи при цьому заземлення, відповідно до вимог ПУЕ.

**6.5** Провести підключення зовнішніх кабелів і проводів відповідно до схеми підключень шафи.

**6.6** ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ В КОРПУСІ ЯПАПЗС, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД НАПРУГОЮ.




Рис. 1 Габаритні розміри.

## 7. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**7.1** Підприємство-виробник гарантує відповідність ящика поверхового автоматики протипожежного захисту та сигналізації (зовнішнього) ЯПАПЗСнз ШМК-220-5О/19Д/2Н-ІІ, ТУ У 31.2-13734376-010: 2005.

**7.2** Гарантійний термін експлуатації 18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 24 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 18 місяці з дня перетину державного кордону України.

**7.3** Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дня відвантаження.

**7.4** Гарантія не включає в себе періодичне профілактичне обслуговування ЯПАПЗС.

**7.5** Дія гарантії припиняється в разі внесення в конструкцію ЯПАПЗС або електричну схему змін, які не передбачені і не дозволені підприємством-виробником.

**7.6** Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що погіршують технічні характеристики ЯПАПЗС.

## **8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ**

---

Ящик поверховий автоматики протипожежного захисту та сигналізації (зовнішній) ЯПАПЗСнз ШМК-220-50/19Д/2Н-ІІ

Заводський номер \_\_\_\_\_  
Відповідає ТУ У 31.2-13734376-010:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

## **9. СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ**

---

Ящик поверховий автоматики протипожежного захисту та сигналізації (зовнішній) ЯПАПЗСнз ШМК-220-50/19Д/2Н-ІІ

Заводський номер \_\_\_\_\_  
упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

## **10. СВІДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ**

---

Ящик поверховий автоматики протипожежного захисту та сигналізації (зовнішній) ЯПАПЗСнз ШМК-220-50/19Д/2Н-ІІ

Заводський номер \_\_\_\_\_  
Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за експлуатацію