

ДКПП 26.51.70-90.00

*Блок приймально-контрольний адресний
«Кодас-4А»*

Паспорт
ШМК.30624.2.053 ПС



ДСТУ ISO 9001

Редакція 1.0

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-4А» (далі Кодас-4А) виготовлений відповідно до вимог ДСТУ EN 54-18:2009, технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011:2006 та комплексу технічної документації, запроваджених у встановленому порядку.

Кодас-4А є складовою частиною приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) «Кодас-АПС виконання 2» та забезпечує:

- контроль 4 шлейфів адресної пожежної (чи технологічної) сигналізації (ДП/ІЗ);
- контроль справності лінії зв'язку та прийом повідомлень від адресних компонентів;
- керування звуковими та світловими оповісниками (ЗО та СО) та формування сигналу керування інженерним, технологічним обладнанням та іншими пристроями, що беруть участь у забезпеченні пожежної безпеки;
- контроль стану живлення блоку, шлейфів сигналізації та релейного виходу.

Кодас-4А розрахований на безперервну цілодобову роботу у приміщеннях за відсутності прямої дії кліматичних факторів навколишнього середовища. Забороняється його експлуатація у приміщеннях з агресивними домішками у повітрі, що викликають корозію.

Робочі умови експлуатації Кодас-4А:

- температура навколишнього повітря від -20 до 50°C;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25°C;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 – монтаж проводити в оболонку не нижче за IP-30.

Позначення Кодас-4А при його замовленні та документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: «Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-4А» ТУ У 33.3-13734376-011:2006».

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кількість
Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-4А»	ШМК.306242.053	1
Паспорт	ШМК. 306242.053 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК. 306242.053 РЗ	На партію
Резистор 0,5 Вт – 4,7 кОм	MF1/2W-4K7±5%, MF1/2W-4K7±1% або аналогічний	5
Діод	1N4007 або аналогічний	5

3. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-4А»

Заводський номер _____

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011:2006 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення «__» _____ 20__ р.

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

6. СВИДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-4А»

Заводський номер _____

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" згідно з вимогами, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування «__» _____ 20__ р.

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

7. СВИДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Блок приймально-контрольний адресний «Кодас-4А»

Заводський номер _____

Введений в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію «__» _____ 20__ р.

М.П.

підпис особи, відповідальної за введення в експлуатацію