

ДКПП 26.51.70-90.00

*Блок приемно-контрольный адресный
«Кодас-20С»*

Паспорт
ШМК.468332.007 ПС



ДСТУ ISO 9001

Редакция 1.0

1. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА

Блок приемно-контрольный адресный «Кодас-20С» (далее Кодас-20С) изготовлен в соответствии с требованиями ДСТУ EN 54-18:2009, технических условий ТУ У 33.3-13734.376-011:2006 и комплекта технической документации, введенных в установленном порядке.

Кодас-20С является составной частью прибора приемно-контрольного пожарного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далее – Кодас-АПС) и предназначен: для обеспечения пожарной сигнализации путем контроля состояния пожарных извещателей (ИП), включенных в радиальные шлейфы сигнализации (ШС); выдачи световых и звуковых оповещений: передачи тревожных извещений и приема команд с блока контроля и управления „Кодас-БКУ“; проверки цепей питания и включения устройств оповещения, пожаротушения, дымоудаления и т. п.

Кодас-20С рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в помещениях при отсутствии прямого воздействия климатических факторов окружающей среды. Запрещается его эксплуатация в помещениях с агрессивными примесями в воздухе, вызывающими коррозию.

Рабочие условия эксплуатации Кодас-20С:

- температура окружающего воздуха от -20 до 50°C;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C;
- атмосферное давление воздуха от 84 до 107 кПа.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 – монтаж производить в оболочку не ниже IP-30.

Обозначение Кодас-20С при его заказе и в документации другого изделия, в котором он может быть применен: «Блок приемно-контрольный адресный «Кодас-20С» ТУ У 33.3-13734.376-011:2006».

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол
Блок приемно-контрольный адресный Кодас-20С	ШМК.468332.007	1
Паспорт	ШМК. 468332.007 ПС	1
Руководство по эксплуатации	ШМК. 468332.007 РЭ	На партию
Резистор оконечный 4,7кОм±5%	С2-33Н-0,5	20
Хомуты ПВХ	2,5X80	Упаковка

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок приемно-контрольный адресный «Кодас-20С»

Заводской номер _____

Соответствует ТУ У 33.3-13734.376-011:2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

М.П.

подпись лица, ответственного за приёмку

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок приемно-контрольный адресный «Кодас-20С»

Заводской номер _____

упакован ООО Фирма "Элекон ЛТД" согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки «__» _____ 20__ з.

М.П.

подпись лица, ответственного за упаковку

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Блок приемно-контрольный адресный «Кодас-20С»

Заводской номер _____

Введен в эксплуатацию

Дата введения в эксплуатацию «__» _____ 20__ з.

М.П.

подпись лица, ответственного за упаковку